

Mogilno, dnia 25.07.2025 r.

ZDP.11.260.9.2025

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583”.

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Podbudowa ma być z kruszywa twardego czy kruchego, np granit?

Odpowiedź 1

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm; wskaźnik przekruszenia C90/3.

Pytanie 2

Czy uwzględnią państwo ścianki czołowe dla rur fi 200 z gotowych elementów prefabrykowanych czy muszą być wylewane?

Odpowiedź 2

Ścianki czołowe wylewane w szalunku metodą tradycyjną.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie

inż. Edyta Głodek

.....
(podpis Zamawiającego)