

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w MOGILNIE

88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20

tel. 52 315 70 47, fax 52 315 70 50

Regon 092365448, NIP 557-15-22-243

ZDP 01-14.240.3.2026

Mogilno, dnia 02.04.2026 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.  
(Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj.  
(Kownaty)”

**Odpowiedzi na pytania do treści SWZ**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ.  
W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),  
zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu  
asfaltowego 0/16 z zachowaniem wymagań zgodnie z dokumentacją projektową

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu  
asfaltowego AC16W lub AC16P. Związane jest to głównie z planowaną grubością  
wyrównania istniejącej nawierzchni (średnio 3 cm). Przy podanym przez Państwa  
uziarnieniu istnieje ryzyko iż wystąpią trudności technologiczne podczas układania  
warstwy wyrównawczej. Wiązać może się to z problemami z zagęszczeniem i  
ostatecznie może mieć wpływ na trwałość i nośność nawierzchni. Robotę budowlaną  
należy przeprowadzić zgodnie z projektem oraz specyfikacjami technicznymi.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o  
podanie dokładnej ilości, konstrukcji i lokalizacji odcinka.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Z up. DYREKTORA  
inż. Kamil Orlikowski

  
Kierownik

Działu Utrzymania Dróg

.....  
(podpis Zamawiającego)